

TILSLUTNINGSANVISNING

**STYREENHED
TIL ROTERENDE
VARMEVEKSLERE**

MicroMax180



Overensstemmelseserklæring

Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF

Producent	IBC control AB Brännerigatan 5 A, 263 37 Höganäs
Produkt	Styreenhed til roterende varmevekslere (frekvensomformer)
Typebetegnelse	MicroMax180
EG-direktiv gældende for produktet	EN50081-1, udgave 1, 1992 EN50081-2, udgave 1, 1993 EN50082-1, udgave 1, 1992 EN50082-2, udgave 1, 1995

Producenten garanterer på eget ansvar, at det produkt, som denne forsikring refererer til, er i overensstemmelse med de krav, der er anført i ovennævnte EG-direktiv.

Höganäs 2010-03-16

IBC control AB



Christer Persson
VD

For at EMC-direktivet opfyldes, skal der anvendes skærmet kabel til motor og styresignaler.

Skærmningen skal tilsluttes i begge ender.



Sidehenvielse

Funktionsbeskrivelse Øvrige driftsfunktioner Generelle data	2
Tilslutningsskema Tilslutninger Manuel drift (ved test)	3
Kontrol inden der tilføres spænding til styreenheden Ibrugtagning af udstyret Driftsindikationer	4
Alarmindikationer	5

Funktionsbeskrivelse

- MicroMax180 –kapslet IP54, er en moderne frekvensomformer med de tillægsfunktioner, som er nødvendige for at kunne styre en roterende varmeveksler optimalt. Indgangssignal 0-10 V.
- Varmevekslerens omdrejningstal, og dermed dens virkningsgrad, reguleres af styreenheden, så rotorens omdrejningstal er proportionelt med indgangssignalet fra reguleringscentralen.


Øvrige driftsfunktioner

- Renblæsning** Varmeveksleren roterer med mindste omdrejningstal i 10 sek. hvert 30. min., hvis indgangssignalet ligger under grænseværdien, dvs. rotoren står stille. Funktionen kan kobles fra via DIP-omskiftere.
- Rotations-
overvågning** Rotationsovervågningen (magnet monteret på rotoren med tilhørende magnetgiver) standser omformeren og udsteder en alarm ved brud på remmen eller lignende. Styreenheden udkobles, hvis impulsen ikke opnås hvert 5. minut. Funktionen kan kobles fra via DIP-omskiftere
- Alarmgrænse** Styreenheden har en fast indstillet alarmgrænse på 0,1 V. Hvis indgangssignalet ligger under denne grænse, standser rotoren.
- Nulstilling** Via reset-knappen eller ved spændingsafbrydelse.
- Genstart** Automatisk genstart efter spændingsafbrydelse.
- Adskillelse** Der må ikke ske en adskillelse mellem motor og styring ved belastning.

Generelle Data

<i>Motoreffekt max.</i>	180	W	<i>Accelerationstid</i>	(Fast) 30	s
<i>Motorström max.</i>	1,2	A	<i>Retardationstid</i>	(Fast) 30	s
<i>Overbelastning 2 min/30 min</i>	2,1	A	<i>Omgivende lufttemp. ikke kondenserende</i>	0 - 45	°C
<i>Tilslutningsspænding</i>	1x230,+6-10%	V	<i>Beskyttelsestype</i>	IP54	
<i>Tilslutningsfrekvens</i>	50 -60	Hz	<i>Vægt</i>	0,9	kg
<i>Udgangsspænding</i>	3x0-230	V	<i>Mål, hxbxd</i>	158x164x60	mm
<i>Udgangsfrekvens</i>	4 -100	Hz	<i>Intern sikring</i>	2,5	AT
<i>Min. frekvens</i>	(Fast) 4	Hz	<i>Indk.. sikring max</i>	10	A
<i>Max. frekvens</i>	40 – 100	Hz			

Tilslutningsskema



Tilslutninger

Termokontakt (T-T)

Skal kobles, hvis termokontakten i motoren ikke tilsluttes.

Alarmrelæ (13-14-15)

Tilkobler mellem 14-15 ved alarm eller spændingsafbrydelse.
Max 8A/250V AC.

Indgangssignal (2-3)

0-10V

Rotations- overvågning (9-10)

Det hvide kabel tilsluttes til ben 9, det brune til ben 10.
Magneten monteres med sydsiden mod giveren.
Max. afstand: 15 mm.

Manuel drift (ved test)

Højeste omdrejningstal

Motoren roterer på det indstillede højeste omdrejningstal, når DIP-omskifteren er slået til.

Laveste omdrejningstal

Motoren roterer på det indstillede laveste omdrejningstal, når DIP-omskifteren er slået til.

Kontrol inden der tilføres spænding til styreenheden

- Kontrollér om** motoren er koblet til 3 x 230V. Hvis en driftsafbryder er koblet mellem motor og styreenhed, skal motorens termokontakt kobles via en hjælpekontakt i driftsafbryderen.
- Kontrollér om** styreenheden er indkoblet iht. vejledningen på side 3. Forsyningsspænding 230V + 6 - 10 %.
- Kontrollér om** rotationsovervågningen og renblæsningsdriften er indkoblet.

Ibrugtagning af udstyret

Skal foretages i nævnte rækkefølge

- Kontrollér om** motoren roterer i den rigtige retning i forhold til rotorens rotationsretning. Ved fejl ombyttes to faser til motoren.
- Justering af det højeste omdrejningstal** DIP-omskifteren for "højeste omdrejningstal" slås til (eller brug 0-10 V indgangssignal). Justér "højeste omdrejningstal" så rotoren kører med 10-12 rpm (eller iflg. anvisningen fra rotorproducenten).
- Kontrol af laveste omdrejningstal** DIP-omskifteren for "laveste omdrejningstal" slås til. Kontrollér om rotoren går i gang. Det laveste omdrejningstal er fast indstillet.
- Kontrol af rotationsovervågning** DIP-omskifteren for "højeste omdrejningstal" slås til. Indikationen "Rotation" (gul lysdiode 2) blinker, når magneten passerer magnetgiveren. Dette sker, uanset om DIP-omskifteren for "rotationsovervågning" er slået til eller fra.
- Renblæsning** Testes når strømmen tilsluttes. Hvis DIP-omskifteren for renblæsningsfunktionen er slået til, og indgangssignalet er lavere end alarmgrænsen (0,1 V), starter rotoren direkte med renblæsning, når spændingen tilsluttes.
- Afslut med at** lade reguleringscentralen styre rotoren på højeste og laveste omdrejningstal, og kontrollér om rotorens hastighed er korrekt.

Driftsindikationer

- Til (grøn)** "Spænding til" - lyser kontinuerligt. Blinker når styreenheden udkobles.
- Drift (gul 1)** Lyser når drift er tilladt, dvs. når indgangssignalet overstiger alarmgrænsen.
- Rotation (gul 2)** Blinker når rotationsovervågningen påvirkes. Uafhængigt af indstillingen af DIP-omskifteren.

**Oversp.
og
undersp.
(rød 3 og 4)**

Alt 1. Overstrøm.

Styreenheden strømbegrænser ved 2,4A og kobler derefter ud efter 4-5 sek.

Sandsynlig fejlårsag: - Motoren er for lille i forhold til rotordiameteren
- Rotoren går trægt
- Motoren er defekt, f.eks. en lejefejl
Mål strømmen.

OBS Med en VVX- motor 25 W/75 rpm kobler styringen ikke ud, fordi strømmen selv ved stillestående motoraksel ligger under 1,2A. Dette betyder, at styringen kobler ud på rotationsovervågningen efter 5-6 min. Styringen kan også koble ud på termokontakten, hvis motoren bliver for varm.

Alt 2. Kortslutning fase-fase.

Styreenheden strømbegrænser ved 2,4A og kobler derefter ud efter 4-5 sek.

Sandsynlig fejlårsag: - Viklingsfejl i motoren.
Mål motormodstanden –skal være ca. den samme på alle faser.

- Kortslutning mellem faserne i kablet.

Alt 3. Kortslutning fase-jord (jordingsfejl).

Styreenheden kobler direkte ud.

Sandsynlig fejlårsag: - Jordingsfejl i motoren eller kablet.

OBS
Hvis styreenheden skal nulstilles ved en jordingsfejl, skal den gøres spændingsfri.

OBS
Den rigtige værdi for spænding og strøm kan kun findes med et blødtjernsinstrument.

Revideret 14-01-01
Version 1.2.2
F21018901DK

IBC control

Brännerigatan 5 A • SE-263 37 Höganäs
Tel. +46 42 33 00 10 • Fax +46 42 33 03 75